

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

*(наименование территориального органа МЧС России)*

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

*(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)*

УНД ГУ МЧС России по Калининградской области

*(наименование органа надзорной деятельности)*

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д.35; тел. (4012) 52-93-06; E-Mail: ugpn@yandex.ru

*(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)*

*(телефон доверия 79-99-99)*

ОНД ГУ МЧС России Калининградской области по Гвардейскому и

Правдинскому районам

*(наименование органа надзорной деятельности)*

238210, Калининградская обл., г. Гвардейск, ул. Красноармейская, д.30; тел. (4015) 93-21-38;

E-Mail: ogpn-gvardeysk08@yandex.ru

*(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)*

**ПРЕДПИСАНИЕ № 73/1/**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения*

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,*

*детский сад № 23 пос. Железнодорожный*

*отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)*

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
Калининградской области по пожарному надзору

*(наименование органа НД)*

№ 73 от «23» июля 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 05 мин. «12» августа 2014 года

по 15 ч. 45 мин. «19» августа 2014 года

проведена проверка Начальником отделения ОНД Гвардейского и Правдинского районов УНД

*(должность, звание, фамилия, имя, отчество)*

ГУ МЧС России по Калининградской области – государственным инспектором

Гвардейского и Правдинского районов по пожарному надзору

*государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,*

Мартиновским Вадимом Александровичем

*проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)*

в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
детский сад № 23, расположенного по адресу: Калининградская обл., Правдинский район,  
пос. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д. 6, 7

совместно с заведующей Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения детский сад № 23

Веселовой Еленой Владимировной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Здание детского сада по ул. Коммунистическая, д. 74</b>				
1.	<i>Котельная расположена внутри здания детского сада, не отдельно стоящая.</i>	<p><i>п. 1.8 СНиП 2-35-76 - проектирование котельных, пристроенных к зданиям детских яслей-садов, общеобразовательных школ, больниц и поликлиник, санаториев, учреждений отдыха, пионерских лагерей, а также котельных, встроенных в здания указанного назначения, не допускается.</i></p> <p><i>п. 8.5 СНиП 10-01-94 - на существующие здания и сооружения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими нормативными документами, вновь разрабатываемые документы не распространяются, за исключением случаев, когда дальнейшая эксплуатация таких зданий и сооружений в соответствии с новыми данными приводит к недопустимому риску для безопасности жизни и здоровья людей. В таких случаях компетентные органы исполнительной власти или собственник объекта должны принять решение о реконструкции, ремонте или сносе существующих зданий и сооружений.</i></p>	<i>13 августа 2015 года</i>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения ОНД Гвардейского и Правдинского районов

УНД ГУ МЧС России по Калининградской области

- государственный инспектор ОНД Гвардейского и Правдинского

районов по пожарному надзору Мартиновский Вадим Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«19» 08 2014 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Весе  
(подпись)

Заведующая МБДОУ детский сад № 23 пос. Железнодорожный

Веселова Е.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«19» 08 2014 г.